

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Режевского ГО, Артемовского ГО  
623750, Свердловская область г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8(34364) 3-53-01

Предписание № 66-21-2022/0026  
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Пантюхиным Сергеем Валерьевичем, исполняющим обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (И.о. главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору);

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 10.03.2022 № 66-21-2022/0026рс, принятого исполняющим обязанности заместителя главного Государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору Пантюхиным С.В.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. О. Кошевого, 17.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения свердловской области, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы, "Центр "Дар" (ГБОУ "Центр "ДАР"), ИНН 6628009060, адрес организации: 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Черняховского, 15, высокий риск

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки


(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системы и установки противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составные части достигли предельного состояния (установленного срока службы) <b>Необходимо:</b> Произвести замену системы АПС	ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1; ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261); Нормы пожарной безопасности «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-98 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово - предупредительный ремонт», п. 1.10, п. 1.12; Нормы пожарной без-	01.12.2022г.	

		<p>опасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.12, прил. 12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 110-03, п. 4; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п. 7.1; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п. 5.1.7;</p>		
--	--	--	--	--

И.о. начальника ОНД и ПР Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (И.о. главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору)  
Пантюхин Сергей Валерьевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0FE771D27308CE0F42AE395D493B84D1B638  
 Владелец: Пантюхин Сергей Валерьевич  
 Действителен с 06.08.2021 по 06.11.2022

Специалист:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Шляпникова Надежда Ивановна

Действителен с 09.07.2021 по 09.07.2022