

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского ГО, Артемовского ГО
623750, Свердловская область г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8(34364) 3-53-01

Предписание № 66-21-2022/0025
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Пантюхиным Сергеем Валерьевичем, исполняющим обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственным инспектором Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору);

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 10.03.2022 № 66-21-2022/0025рс, принятого государственным инспектором Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору Пантюхиным С.В.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Черняховского, 15.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения свердловской области, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы, "Центр "Дар" (ГБОУ "Центр "ДАР"), ИНН 6628009060, адрес организации: 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Черняховского, 15, высокий риск

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системы и установки противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составные части достигли предельного состояния (установленного срока службы) Необходимо: Произвести замену системы АПС	ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1; ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261); Нормы пожарной безопасности «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-98 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово - предупредительный ремонт», п. 1.10, п. 1.12; Нормы пожарной без-	01.12.2022г.	

		опасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.12, прил. 12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 110-03, п. 4; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п. 7.1; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п. 5.1.7;		
2.	Не обеспечивается наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания дверей Необходимо: Обеспечить наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания дверей	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;	01.12.2022г.	

И.о начальника ОНД и ПР Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору)
Пантюхин Сергей Валерьевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0FE771D27308CE0F42AE395D493B84D1B638
Владелец: Пантюхин Сергей Валерьевич
Действителен с 06.08.2021 по 06.11.2022

Специалист:

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Шляпникова Надежда Ивановна

Действителен с 09.07.2021 по 09.07.2022