

Предписание об устранении нарушений

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения
<p>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</p>	<p>Плановая выездная проверка. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности</p>	<p>С 15.01.2020 г по 11.02.2020 г</p>	<p>1.В здании отсутствует эвакуационное освещение. Срок устранения нарушения – 05.10.2020 г 2.При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии систем противопожарной защиты: автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнены не огнестойкими кабелями. Срок устранения нарушения – 05.10.2020 г.</p>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Шляпникова Надежда Ивановна

Действителен с 09.07.2021 по 09.07.2022